

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

(наименование территориального органа МЧС России)

г. УФА УЛ. 8 МАРТА, 12/1

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Уфимского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. УФА УЛ. 8 МАРТА, 12/1, тел.(факс.) 8(347)248-27-28

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 54/1/39

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

муниципального образовательного бюджетного учреждения основная образовательная школа

с.Таптыково муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

На основании: распоряжения № 60 от 27.06.2013 Врио главного государственного инспектор
Уфимского района по пожарному надзору А.З. Шакирова была проведена проверка в отношении
объекта защиты, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Таптыково
государственным инспектором Уфимского района по пожарному надзору Хамидуллин Ильдари
Раисовичем

совместно с исполняющей обязанности директора МОБУ СОШ с. Таптыково Маркеловой Динарой
Закировой

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
результате проведения мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка: (подпись о выполнении (указывается только выполнение))
1	2	3	4	5
1	На объекте работники не прошли обучение мерам пожарной безопасности, не проведены противопожарные инструктажи	п. 3 Правила противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем	19.09.2013	

		организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности»		
2	На двери помещения электрощитовой не определены и не обозначены их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	п. 20 Правила противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"»	19.09.2013	
3	Отсутствуют светоотражающиеся таблички у подземной ёмкости пожарной, расположенной под землёй	п. 4 № 123 – ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.6 СП 8.13130.2009	19.09.2013	
4	В помещении подвала допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника	П. 42 Правила противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника»	19.09.2013	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)

" 30 " июля



2013 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" " "

2013 г.

И.Р. Хамидуллин
(должность, фамилия, инициалы)
государственного инспектора)

И.о. директора Маркелова Д.З.
(должность, фамилия, инициалы)

На основании распоряжения № 60 от 27.06.2013 Врио главного государственного инспектора Уфимского района по пожарному надзору А.З. Шакировым была проведена проверка в отношении объекта жилищно-коммунального назначения по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, с/поселок государственного инспектором Уфимского района по пожарному надзору Дамир Хамидуллин Ильдаров Равилович совместно с инспектором объекта М.ФУ СОН с. Таптыково Марьямовой Динарой Александровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в результате проведения мероприятий по надзору:

№ п/п	Нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проведения мероприятия	Сроки устранения нарушений	Сумма штрафа (стоимость материальных средств только материальных)	
1	На объекте отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре, планы противопожарных инструкций.	п. 3 / Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2012 г. № 29. Дата изготовления объекта по адресу: таптыково, восточный жилой массив, восточный жилой массив, с/поселок государственного инспектора Уфимского района по пожарному надзору Дамир Хамидуллин Ильдаров Равилович совместно с инспектором объекта М.ФУ СОН с. Таптыково Марьямовой Динарой Александровной.	30.07.2013	5